



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-49060>

Département(s) de publication : 74

Annonce n° 25-49060

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-18423

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : O Des Aravis

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 80034229700010

Ville : Saint Jean de Sixt

Code postal : 74450

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 74

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de renforcement du réseau d'eau potable au niveau du captage de Chessenay - commune de Dingy-Saint-Clair

Code CPV principal - Descripteur principal : 45232150

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Les travaux de sécurisation de l'AEP consistent à renforcer la conduite d'adduction entre la chambre de captage et le réservoir de Chessenay (PEHD DN160 sur 130ml), y compris le passage sous un ruisseau, à remplacer la conduite et la vanne de vidange obsolète par une vanne murale étanche de 300 mm, et à créer une nouvelle pénétration dans la chambre de captage pour optimiser le débit, avec installation d'une crépine et d'une prise d'air. Ils incluent également le nettoyage ou le renouvellement des drains du captage, ainsi que la mise en place d'un débitmètre en amont du réservoir pour mesurer les débits captés. Pour améliorer la qualité, il est prévu d'installer un turbidimètre et une vanne motorisée dans une chambre à vannes pour gérer le marnage et sécuriser l'eau en cas de turbidité élevée, Ainsi qu'une alimentation du reservoir en PEHD Ø50mm pour ajuster les capacités de traitement du générateur UV en entrée de réservoir

Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre : 50% Prix : 50%

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Date d'attribution : 29/04/25 Marché n° : 2025-01 Lathuille Freres, 399 route de Thônes, 74450 Saint Jean de Sixt Montant indéfini

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/04/2025